

吹付けロックウール被覆スレート波板外壁耐火構造

外装材のスレート波板に、室内側からロックウールを吹き付けた外壁耐火構造については、ロックウール工業会の連名認定一覧を参照ください。

<http://rwa.gr.jp/download/data/taikahikaku.pdf>

■品目名:吹付けロックウール被覆耐火構造(認定年月日:平成14年5月17日)					
認定番号	耐火時間	部位	比重	厚さ(mm)	旧認定番号
FP030NE-9304	30分	外壁	0.30以上	20	耐火(通)Wn0111
FP060NE-9305	1時間			30	耐火(通)Wn1111

<http://rwa.gr.jp/product/qualification.html#05>

■吹付けロックウール被覆耐火構造		
会社名	住所	電話番号
日東紡(平成21年)	東京都千代田区麹町 2-4-1 麹町大通りビル	03-4582-5260
ニチアス株式会社(平成18年7月)	東京都中央区八丁堀 1-6-1	03-4413-1161
ナイガイ株式会社	東京都墨田区緑 1-27-8	03-3635-6213
日本ロックウール株式会社	東京都中央区入船 2-1-1 住友入船ビル 3階	03-4413-1221
エーアンドエー工事株式会社	横浜市鶴見区鶴見中央 2-5-5	045-503-7730
株式会社ノザワ商事	東京都中央区新富 1-18-1 住友不動産京橋ビル 3階	03-5540-6513
太平洋マテリアル株式会社	東京都北区田端 6-1-1 田端 ASUKA タワー15階	03-5832-5220
日本インシュレーション株式会社 (平成21年)	東京都中央区新川 1-14-5 金盃第3ビル	03-3553-2103
株式会社和久産業	東京都中央区新川 1-6-11 ニューリバータワー10階	03-3551-1831
耐火被覆工業協同組合	埼玉県八潮市大瀬 1-10-2	048-951-0800

※:文字けし会社は、販売中止会社